

# Opdatering af energitilsyn november 2016

Alle de på side 5 anbefalede tiltag er foretaget og asbestprøven viste ikke behov for at der skal foretages yderligere.

Derudover er der foretaget rens af varmeveksler og varmtvandsbeholder samt etablering af katolyseanlæg.

Fremover vil der ske rensning af varmtvandsbeholder, varmeveksler samt service på katolyse.

Deas forestår frem over energistyring (konstant overvågning af forbrug og anlæg) og fører samtidig energitilsyn på centralen.

Der er den 14-11-2016 sket indeksregulering af varmeanlægget og der vil ske gennemsyn af ekspansionsbeholderen i vinteren 2016.